



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
(по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)
пр. Калинина 83, г. Пятигорск 357500, тел. fax 8(87933) 97-41-63
e-mail адрес: Pyatigorsk77@bk.ru
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 94/1/59

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина) владельца собственности, имущества и.т.п.

«10» марта 2020 г. проведена внеплановая проверка

**государственным инспектором – старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов)**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Осокиным Константином

Валерьевичем

проводившего(их) мероприятие по надзору)

Совместно с Заместитель директора по АХЧ Трощева Светлана Петровна

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного должностного лица, лиц участвующих в мероприятии по надзору)

в помещениях и на территории строения

МБДОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №6

(наименование объекта: юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (гражданина))

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 6

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	дооборудовать пожарными извещателями подсобное помещение на 1 этаже корпуса № 2	приложение А, таблица А.1 СП 5.13130.2009	01.09.2020	
2.	обеспечивает достаточную слышимость опо-	ч. 4 ст. 84 ФЗ №	01.09.2020	

	вещения на этажах основного корпуса	123; Глава 4 СП 3.13130.2009		
3.	в основном корпусе привести световые оповещатели «Выход» в исправное состояние	п. 3 ч. 1 ст. 84; ч. 3 ст. 84 ФЗ №123 СП 3.13130.2009;	01.09.2020	
4.	установить световой оповещатель «Выход» на эвакуационной двери запасной лестничной клетки основного корпуса	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.09.2020	
5.	в дверных проемах лестничных клеток, во всех корпусах школы установить двери с устройствами для samozакрывания с уплотнителями в притворах	п. 4.4.6; 4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 23 «д» ППР в РФ	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю
(по г. Пятигорск, Железноводск, Лермонтов)
старший лейтенант внутренней службы
Осокин К.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«___» _____ 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):



«___» _____ 2020 г.

(Должность, фамилия, инициалы)