



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК

единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
об административном правонарушении

«22» ноября 2021 г.

г. Пятигорск
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор города Пятигорска по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Пятигорск) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы Зимницкий Дмитрий Александрович, рассмотрев протокол (ы) об административном правонарушении (~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~) № 273 от «22» ноября 2021 г. в отношении

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6
2. Юридический адрес, тел. (факс): г. Пятигорск, ул. Университетская, 6
3. Адрес места нахождения г. Пятигорск, ул. Университетская, 6
4. Номер регистрационного свидетельства ОГРН 1022 601620953
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ИФНС России по г. Пятигорску
6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета р/с 0701810007021000182
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь.
7. Ф.И.О. руководителя юридического лица: Директор Склярова Татьяна Васильевна
8. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: Склярова Татьяна Васильевна
9. Документ, удостоверяющий полномочия законного представителя: приказ №34 от 27.02.2009
10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт серия 0714 № 916545
Выдан: Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске 01.07.2014г.
11. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось.

У С Т А Н О В И Л: в период с 10 час. 00 мин. 18 ноября 2021 г. по 16 час. 00 мин. 22 ноября 2021 г. в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 08.11.2021 года № 284 проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 6 (далее – МБОУ СОШ №6) расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 6.

По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно требований: Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ № 123); Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – ППР в РФ), а именно:

- система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, чем нарушены требования ст. 83, ст. 84 ФЗ-123;

- здание школы не в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации системой оповещения людей о пожаре, чем нарушены требования ст. 83, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.4 СП 486.1311500.2020;

- все двери эвакуационных выходов из всех корпусов не обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа, чем нарушены требования п. 26 ППР в РФ;

- подвал литеры А2 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, чем нарушены требования ст. 83, ст. 84 ФЗ-123, п. 4.4 СП 486.1311500.2020;

- дверь эвакуационного выхода из актового зала не обеспечивает свободное открывание изнутри без ключа, чем нарушены требования п. 26 ППР в РФ;

- отсутствует второй эвакуационный выход из столовой, чем нарушены требования ст. 4-6 ФЗ-123, п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97

- планы эвакуации возле актового зала и столовой выполнены без применения фотолюминесцентной основы, чем нарушены требования п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

По результатам проверки в отношении МБОУ СОШ №6 составлен акт проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности № 284 от 22.11.2021 г.

22.11.2021 г. по результатам рассмотрения акта проверки № 284 от 22.11.2021 г. в отношении МБОУ СОШ №6 составлен протокол № 273 от 22.11.2021 г. и возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ. Копия протокола получена законным представителем, который с протоколом № 273 от 22.11.2021 г. согласился. При этом в рассмотрении административного дела законный представитель юридического лица участвовал, вину признал, раскаялся, каких либо ходатайств или возражений заявлено не было.

Статьей 20.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ч. 1 ст. 38 указанного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 26.2 доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколами об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями свидетелей и иными документами.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Должностное лицо считает, что вина в совершении МБОУ СОШ №6 административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ доказана и нашла свое подтверждение при рассмотрении дела об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,

